



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР022.Н.00122
(номер сертификата соответствия)

009171
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «Полигаль Восток», Адрес: 142620, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Советская, д. 105, тел./факс: (496) 411-90-00, ОГРН 1065034027728

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО «Полигаль Восток», Адрес: 142620, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Советская, д. 105, тел./факс: (496) 411-90-00, ОГРН 1065034027728

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», № СДСПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.012 от 27.12.2010 г.
109428, г. Москва, 1-й Вязовский проезд, дом 5, стр.1,
тел. (+7 495) 740-43-61, 740-43-62, факс (+7 499) 171-92-84

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Монолитные плиты из полиметилметакрилата «Плазкрил» (Plazeryl) толщиной от 1,5 мм до 15 мм, изготавливаемые по ТУ 2246-004-93726592-2010, с изменением №1 от 15.11.2012 г. Серийный выпуск.

Группа воспламеняемости – В3 по ГОСТ 30402-94 (легковоспламеняемые), группа горючести - Г4 по ГОСТ 30402-96 (сильногорючие), группа токсичности – Т2 (умеренноопасные) и группа дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89*.

код ОК 005 (ОКП)
22 4691

код ТН ВЭД России
3920 51 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № Д-2/01-2013 от 17.01.2013 г. ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ» рег. № СДСПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.012 от 27.12.2010 г.
Акт о результатах анализа состояния производства № 286/ОС-12 от 19.12.2012 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», № НСОПБЮАБ0.RU.ОС.ПР.022 от 23.12.2011 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.01.2013 по 18.01.2016



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Губин В.М.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Топчий А.Н.